



Číslo dopisu: 00233/UNI-OVA/2014

V Ostravě: 4.8.2014

Vyřizuje, tel.: Iveta Michalusová, +420 731 414 322

Věc: Dodatečné informace č. 01 k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti MŠ Peškova“ vyhlášenou v souladu s ust. § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zněním bodu 4.4 Podrobných podmínek zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dotaz k projektu.

V Technické zprávě se hovoří o stavebních úpravách na hromosvodu, ovšem v položkovém výkazu výměr tyto práce nejsou zohledněny, respektive není jasný přesný rozsah prací a výměr. Jak to máme nacenit?

V návaznosti na tuto skutečnost bychom Vás chtěli požádat o prodloužení lhůty pro podání cenové nabídky, protože v této chvíli nejsme schopni nacenit rozpočet.

Odpověď č. 1:

Jímací síť byla provedena s rekonstrukcí střechy a nebude do ní zasahováno. V rámci úprav je počítáno pouze s úpravou svodů, tedy jejich zatrubkování do zateplené fasády a s tím spojené práce. Tyto práce jsou zahrnuty v položce č. 65 a v tabulce PSV ozn. E03.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není z pohledu zadavatele důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Dotaz č. 2:

Dotaz k projektu.

V Technické zprávě se píše o Výskytu rorýse obecného. Není zřejmé, jak velká a jakou formou má tato ochrana být. Chtěli bychom Vás požádat o objasnění této záležitosti a v návaznosti na to i o prodloužení lhůty pro podání cenových nabídek, protože v současné chvíli nejsme schopni ocenit tuto položku v rozpočtu.

Odpověď č. 2:

V posledním bodě technické zprávy je zmíněna povinnost dodržet ustanovení nařízení č. 18/2009 HMP o ochraně hnízdní populace rorýse obecného. Toto upozornění vychází ze stanoviska Odboru životního prostředí MHMP k vydání stavebního povolení, kde je uvedeno doslovně: „Z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů upozorňujeme, že od 1. února 2010 je účinné Nařízení o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukci budov č. 18/2009 Sb.HMP...“ Toto upozornění je standardní součástí všech vyjádření HMP a vzhledem k tomu, že střecha není součástí technického řešení, nemá toto upozornění vliv na připravované nabídky uchazečů.

Současně též nezakládá důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek uchazečů.

Unitender, s.r.o., Jurečkova 16, 702 00 Ostrava 1, tel.: +420 596 245 926, fax: +420 596 613 297

Kontaktní adresa: OFFICE CENTER ŽÁRUBEK, Podzámcí 482/62, 710 00 Ostrava 10

Pobočka:

Jeseniova 47, 130 00 Praha 3, tel.: +420 596 245 926, +420 724 346 535, fax: +420 596 613 297

E-mail: info@unitender.cz

IČ: 25394495, DIČ: CZ25394495, č. účtu: 7186403001/5500

Společnost je vedena pod spisovou značkou C. 18143 u Krajského soudu v Ostravě



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

S pozdravem

Ing. Zdeněk Uher
jednatel společnosti Unitender, s.r.o.,
organizace pověřená výkonem
zadavatelských činností