



Č.j.
MHMP-395808/2011/DOP-O1/Vk

Vyřizuje / linka
Ing. Vachek / 4399

Datum
11. 07. 2011

Rozhodnutí

Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad podle § 7 a § 54 odst. 2 zákona č. 266 /94 Sb. o dráhách

v y d á v á

k žádosti stavebníka: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217, Praha 9, IČ: 00005886, zastoupený Inženýringem dopravních staveb, a.s., Na Moráni 360/3, Praha 2, IČ: 27923073**

ze dne 11.05.2011 pro stavbu „**Přívod 22 kV a komunikační vazba z TR 110/22 kV PRE Smíchov do stanice Anděl na trase metra I.B**“, umístěné na pozemcích parc. č. 2908, 2919, 2945/1, 2949, 2958/2, 4915/1, 4961/1 a 4969 v kat. území Smíchov, podle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

s t a v e b n í p o v o l e n í .

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené při vydávání tohoto povolení.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2011.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen nejméně 15 dnů před zahájením prací.
4. Způsobilost stavby ku užívání musí být před vydáním kolaudačního souhlasu ověřena technicko bezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem.
5. Stavebník předloží stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce potvrzení o předání geodetické dokumentace skutečného provedení stavby (se souřadnicemi lomových bodů) Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, Praha 2.
6. Při provádění prací musí být dodrženy podmínky správců inženýrských sítí a podzemních vedení uvedené v jejich vyjádřeních.
7. Stavebník oznámí správcům inženýrských sítí zahájení prací.

Odůvodnění

Dne 11.05.2011 požádal stavebník Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217, Praha 9, zastoupený Inženýringem dopravních staveb, a.s., Praha 2, o vydání stavebního povolení shora uvedené dočasné stavby.

V řízení bylo zjištěno:

- Vlastnictví pozemku bylo osvědčeno výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha – město ze dne 01.09.2010, LV č. 1943, 2787, 2838 a 3291, kat. území Smíchov.
- Projektovou dokumentaci zpracoval METROPROJEKT Praha a.s., I.P.Pavlova 2/1789, Praha 2, IČ: 45271895.
- Živnostenská list obchodní společnosti METROPROJEKT Praha a.s., č.j. ŽO/0009475/92/VN/03 ze dne 16.07.1998.
- Odbor správy majetku MHMP vydal vyjádření dne 09.03.2009, č.j. OSM/VP/662481/10/hl ze dne 12.08.2010.
- Odbor dopravy MHMP drážní správní úřad vydal vyjádření dne 11.04.2011, č.j. MHMP-300544/2011/DOP-O2/No.
- Odbor dopravy MHMP silniční správní úřad vydal souhlasné stanovisko dne 22.07.2009, č.j. MHMP-605366/2009/DOP-O4/Jv.
- Centrum Zlatý Anděl s.r.o. vydal souhlas s výkopovými pracemi na pozemku parc.č. 2945/1 v kat. území Smíchov.
- Odbor stavební úřad Ú MČ Praha 5 vydal sdělení dne 26.04.2011, č.j. OSU.Sm.p 2945/1-63339/10-No-UR.
- Odbor stavební úřad Ú MČ Praha 5 vydal územní rozhodnutí dne 05.01.2011, č.j. OSU.ob.7a-23272/2011-Ka.
- Odbor dopravy a ochrany životního prostředí Ú MČ Praha 5 vydal stanovisko dne 17.08.2009, zn. MČ05/35676/2009/ODŽ/wolfj + MČ05/35678/2009/OŽ/wolfj
- Hygienická stanice hl. m. Prahy vydala závazné stanovisko dne 04.04.2011, č.j. HSHMP13167/2011.
- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy vydal koordinované závazné stanovisko dne 15.04.2011, č.j. HSAA-4018-750/ODZS-2011.
- Policie ČR SHMP-DI vydala vyjádření dne 16.09.2009, č.j. KRPA-41899-1/ČJ-2009-0000DŽ.
- Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s. – svodná komise vydal souhrnné stanovisko dne 21.04.2011, zn. 100130/14Z516/501
- Plná moc Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. pro Inženýring. Dopravních staveb, a.s., ze dne 06.11.2008.
- Smlouva o výpůjčce č. 2110060 mezi MČ Praha 5 a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. ze dne 12.04.2011.
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena mezi Hlavním městem Praha, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. ev. č. TSK: 5/10/520/0319/50, ev. č. IDS 2110062 ze dne 06.08.2010.
- Smlouva o přípravě připojení na napěťové hladině VN mezi Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., zastoupeným Inženýringem dopravních staveb, a.s. a PREdistribuce, a.s. ze dne 26.05.2011.
- Osvědčení o autorizaci č. 24871 Ing. Václav Misárek ze dne 29.06.2004.
- TSK hl. m. Prahy vydala koordinační vyjádření dne 04.04.2011 zn. 64.5/11/2600/Von.
- TSK hl. m. Prahy vydala souhlas s provedením výkopových prací č. 11-05-092 Ze dne 29.06.2011.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydala vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 100155/09/CPH/VVV ze dne 05.10.2010.
- GTS Novera a.s., vydala vyjádření dne 19.08.2010, zn. 351005237.

- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. vydala vyjádření dne 21.09.2009, zn. 3662/Ko/OSDS/2009.
- SUPTEL a.s. vydal vyjádření č. 2100851 ze dne 16.08.2010.
- Čeps a.s. vydal vyjádření dne 03.08.2010, zn. 2306/10/CHD/Pi.
- Telia Sonera International Carrier Czech Republic a.s. vydal vyjádření dne 13.10.2010, zn. 231002915.
- T-Systems Czech Republic, a.s., vydal vyjádření dne 21.09.2010, zn. ÚR/33982/10-9.

Dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Popis stavby

Předmětem stavby je výměna přívodního kabelového vedení 22 kV (sekce A a sekce B) a komunikačního kabelu z TR 110/22 kV Smíchov do MDT Anděl. Kabelové vedení 22 kV sekce A bude vedeno z pole AJA01 v sekci I. TR 110/22 kV do R 22 kV sekce A (K50-11) v MDT Anděl. Kabelové vedení 22 kV sekce B bude vedeno z pole AJA33 v sekci II. TR 110/22 kV do R 22 kV sekce B (K50-43) v MDT Anděl. Každý z obou kabelů 22 kV je tvořen trojicí jednožilových kabelů typu 22-CXEKVCEY 1x240 mm², které jsou spáskovány do rojůhelníku. Trasa napájecích kabelu bude vedena od skříní měničů, umístěných pod kobkami č. 01 a 33 kabelovým kanálem do kabelového kolektoru a dále kabelovým kolektorem k výstupu z kabelového kolektoru K34 na rohu ulic Radlická x Ostrovského. Trasa kabelů je dále vedena protlakem přes ulici ostrovského a dále výkopem ulicemi Ostrovského a Stroupežnického až ke vstupu do kabelového kolektoru „Nový Smíchov“. Přejechod přes ulici Stroupežnického bude proveden protlakem. V kabelovém kolektoru „Nový Smíchov“ budou kabely 22 kV naspojovány na stávající kabely do MDT Anděl.

Komunikační vazba bude provedena optickým kabelem uloženým v ochranné trubce HDPE 40 žluté barvy mezi skříněmi DV2 v TR 110/22 kV Smíchov a DV1 v R 22 kV v MDT Anděl. Ochranná trubka bude vedena v souběhu s trasou kabelů 22 kV. V kabelovém kolektoru budou dle potřeby doplněny kabelové lávky vč. protipožárního nátěru a desky. Veškeré požární prostupy budou následně požárně utěsněny INTUMEXEM.

Zahájení řízení oznámil stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům přípisem ze dne 01.06.2011. Stavební úřad dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 113 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním (ani užíváním) stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavebníkovi se připomíná:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
- Před zahájením stavby musí stavebník zajistit podle § 75 stavebního zákona vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržet požadavky vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh).
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
- Před zahájením prací na veřejné komunikaci je nutno uzavřít smlouvu se správcem komunikace a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a stanovení dopravního značení.
- Při provádění stavby je nutno zajišťovat čistotu na veřejném prostranství ve smyslu vyhlášky č. 8/1980 Sb. NVP o čistotě na území hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů.
- O rozsahu nutné geodetické dokumentace pro účely digitální mapy Prahy je možno se informovat na Institutu městské informatiky hl. m. Prahy, tel. 224485204.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, podáním u odboru dopravy MHMP.

Ing. Jan Heroudek v. r.
ředitel odboru dopravy

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení:
Ing. Vachek

Správní poplatek podle pol. č. 17.1i) Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3.000,- Kč, byl zaplacen na účet MHMP pod variabilním symbolem 4010002469.

Rozdělovník:Účastníci řízení - informace veřejnou vyhláškou:

MHMP (zveřejnění na úřední desce MHMP)

MČ Praha 5 (se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů a oznámení doby vyvěšení)

Inženýring dopravních staveb, a.s., Na Moráni 3, Praha 2

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217, Praha 9

PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 9

Dotčené orgány:

Hygienická stanice hl. m. Prahy, pošt. příhr. 128/01, Praha 1

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2

Policie ČR – SHMP, DI

Na vědomí:

Technická správa komunikací, Štefánikova 23, Praha 5

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – jednotka Dopravní cesta Tramvaje, Sokolovská 217, Praha 9

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. – jednotka Dopravní cesta Tramvaje,

Správa napájení tramvajových tratí, Sokolovská 217, Praha 9

Eltodo – Cítelum, s.r.o., Novodvorská 14, Praha 4

PVK, a.s., Ke Kablu 971 Praha 10

Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500, Praha 4

MHMP OSM

MHMP OKR

MHMP DOP-O2

MHMP DOP-O1/Vk

spis