



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X00RCVGC

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/7126/2019/Šev/Jin.520
Č. j.: MC05 25643/2019
Vyřizuje: Ing. Dana Ševčíková

Archiv: Jin.520
Spisový znak: 330 V/5
V Praze 11.02.2019

SDĚLENÍ

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební úřad"), obdržel žádost stížnost ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou dne 05.02.2019 podal [redacted] (dále jen "žadatel").

Žadostí jsou požadovány následující informace ohledně obchodního centra Nové Butovice č.p.520, k.ú. Jinonice, Radlická 117, Praha 5 :

1. *Kolikrát byla provedena kontrola na dostupnost únikových východů za posledních 5 let, vztahuje se to tedy i na dobu, kdy místo posuvných dveří měli jen „otáčecí karusel“ a ostatní východy měli doslova zabedněné a neprůchodné.*
2. *S jakým výsledkem tyto kontroly proběhly.*
3. *Jaké jsou stavebně-požární podmínky tohoto centra s ohledem na únikové východy, na kolik osob je stavba kolaudována a kolik je minimálních východů a s jakou kapacitou. Protože s tímto dokumentem budete muset pracovat, žádám o poskytnutí jeho kopie.*

K výše uvedené žádosti stavební úřad sděluje:

- Ad.1 Kontrola provozuschopnosti únikových východů je součástí pravidelného výkonu požárního dozoru prováděného dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tzn. hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Všechny únikové východy jsou standardně provozuschopné a na nebezpečí požáru nebo jakéhokoliv jiné ohrožení budou reagovat svým otevřením, neboť jsou všechny napojeny na ústřednu EPS.
- Ad.2 Vyhodnocení jednotlivých kontrol jsou součástí (protokoly a zkoušky všech požárně bezpečnostních systémů obchodního centra) jsou evidovány příslušným dotčeným kontrolním orgánem, tzn. hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Stavební úřad není povinen vést evidenci preventivních kontrol jakéhokoliv dotčeného orgánu.
- Ad.3 Požárně bezpečnostní řešení obchodního centra Galerie Butovice č.p.520, k.ú. Jinonice bylo kladně posouzeno dotčeným orgánem na úseku požární ochrany (podle zvláštních právních předpisů na základě předložení PBR), tzn. hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy. Součástí jakéhokoliv správního řízení stavebního úřadu je kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu. Dotčený orgán podle zvláštních právních předpisů (v našem konkrétním případě hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy) je povinen kontrolovat splnění svých podmínek, které stanovil ve svém závazném stanovisku. Požadovaný dokument nemá stavební úřad k dispozici.

Stavební úřad ve svém správním řízení posuzuje stavební záměr z hlediska stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, napojení na dopravní a technickou dopravní infrastrukturu a závazných stanovisek nebo rozhodnutí dotčených orgánů. U obchodních center posuzuje stavební úřad zastavěnou plochu ne počet osob (*návštěvníků a zaměstnanců*).

Při jednání se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu.

Ing. arch. Eva Čechová, MBA
vedoucí Odboru Stavební úřad


v zastoupení Ing. Dana Ševčíková

Obdrží:

Žadatel:


trvá 

Stejnopis: spisy

Za správnost vyhotovení: Ing. Dana Ševčíková

Tel.: 257 000 203

E-mail: dana.sevcikova@praha5.cz

HC05X00RAGU1

Městská část Praha 5 Úřad městské části nám. 14. října 1381/4 Odbor stavební úřad	
Datum doručení:	05. 02. 2019
Číslo jednací:	HC05 25047/2019
Počet listů příloh:	Počet listů:

Městská část Praha 5

Stavební odbor

Praha 5

Věc: výzva ke kontrole a žádost o informace podle 106/1999Sb.

Opětovně jsem byl svědkem, kdy kromě jednoho, z cca 8 vnějších východů – vchodů jsou v obchodním centru OC Nové Butovice, na adrese Radlická 520/117, Praha 13, nedobytně uzavřeny.

Toto je v daném objektu zcela běžný stav, a i z tohoto důvodu tam chodím nakupovat zcela výjimečně. Nicméně toto není řešení.

Vám, jako stavebním odborníkům, nemusím asi zmiňovat hrozné následky v případě požáru, úniku agresivních, těkajících kapalin nebo teroristického útoku.

Každá budova musí mít schválený počet osob, které do ní mohou současně vstoupit a k tomu dimenzované únikové prostory.

V tuto chvíli ještě nemám dokumentaci a podmínky kolaudace stavby, ale jsem přesvědčen, že stavba je se svými únikovými východy navržena tak, že jsou všechny potřeba provozuschopné a průchodné.

Žádám Vás tedy o kontrolu skutečnosti se schválenou stavební dokumentací, kdy stavebně-požární řešení, je podmínkou vydání jak stavebního povolení, tak i kolaudace a následné užívání stavby.

Dnes v 10:04 hodin, jsem se obrátil na linku 150, ta mne odkázala na linku 158, ti to předali MO PČR Stodůlky, kdy povinností PČR je zadokumentovat stav a předat jej Vám a stavebnímu odboru města Prahy.

Jen pro doplnění, PČR to odmítnula zadokumentovat, takže to musím paralelně řešit prostřednictvím GIBS.

V příloze přikládám fotografie vchodů, pořízené dne 5.2.2019 v cca 10 hodin. A jak jsme již zmínil, je běžné, že minimálně polovina východů je uzavřena, předpokládám, že chtějí ušetřit za topení....

Zároveň žádám, abych byl informován, jak bylo s podnětem naloženo a s jakým výsledkem.

V souladu se zákonem 106/1999Sb. Vás tímto žádám o sdělení těchto informací:

1. Kolikrát byla provedena kontrola na dostupnost únikových východů za posledních 5 let, vztahuje se to tedy i na dobu, kdy místo posuvných dveří měli jen „otáčecí karusel“ a ostatní východy měli doslova zabedněné a neprůchodné.
2. S jakým výsledkem tyto kontroly proběhly.
3. Jaké jsou stavebně-požární podmínky tohoto centra s ohledem na únikové východy, na kolik osob je stavba kolaudována a kolik je minimálních východů a s jakou kapacitou. Protože s tímto dokumentem budete muset pracovat, žádám o poskytnutí jeho kopie.

Žádám, aby mi byly tyto informace

V Praze 5.2.2019